

Ort	Grad deutscher Härte	Waschmittelhärte	PH-Wert
Altomünster	12,0 °dH	mittel	7,68
Indersdorf	12,2 °dH	mittel	7,66
Röhrmoos	13,0 °dH	mittel	7,70
Vierkirchen	12,4 °dH	mittel	7,69
Weichs	13,0 °dH	mittel	7,81

Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz

Härtebereich	Wasserhärte in °dH	Summe Erdalkalien mmol/l
weich	entspricht 8,4 °dH	weniger als 1,5 mmol/l
mittel	entspricht 8,4 bis 14 °dH	1,5 bis 2,5 mmol/l
hart	entspricht mehr als 14 °dH	mehr als 2,5 mmol/l

Stand: 11.07.2017